

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS Nº 01/2024

Nº do Processo: 006001-00348

Licitação: Concorrência nº0024/23

Área Técnica Responsável: Gerência de Engenharia

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de reforma da unidade SESC CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VENDA NOVA, objetivando a implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico para obtenção de AVCB, assim como reformas pontuais de revitalização da edificação.

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2024

A Comissão Permanente de Licitação, no desempenho de suas atribuições, em virtude dos Pedidos de Esclarecimentos, recebidos via e-mail, comunica aos interessados o seguinte:

Questionamento 01:

"Favor informar quantas horas de trabalho semanal para cada membro da equipe técnica definida no item 2.1 do caderno de especificações."

Resposta 01:

Informamos que a carga horária para os profissionais citados no item 2.1 do Caderno de Especificações está descrita no item 3.6 'Síntese de Equipe da Administração Local' do Caderno de Planejamento.

Questionamento 02:

"Conforme a especificação técnica as bombas de incêndio principal/reserva do item 14.2.12 da planilha terão potência de 30 cv, porém a bomba especificada que é a THEBE-THB 18 a potência dela só vai até 20 cv, conforme manual técnico da bomba em anexo. Solicitamos orientação a respeito."

Resposta 02:

A bomba da planilha e a especificada em projeto possuem a mesma curva. Desta forma ambas são equivalentes mas de fabricantes diferentes que podem possuir potências diferentes.


Daisy Priscila Gomes P. da Silva

Comissão Permanente de Licitação do Sesc em Minas


Maria Gabriela Dutra